

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Postai cím: Haller út 29.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1096

Ország: Magyarország

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Vállalkozási szerződés - Orvosi gáz és cseppfolyós oxigén szállítása valamint az orvosi gázhálózat karbantartása, eseti javítása (a javítás során felhasznált anyagokat is beleértve), cseppfolyós oxigén tartály és mobil palackok bérlete.

igényelt gázok igényelt mennyiség / 1 év (24 hónapra szorozni kell 2-vel)

Egészségügyi oxigén cseppfolyós 110 000

Egészségügyi cseppfolyós nitrogén vevői kannába 5 800

Acetylén ipari 2,5 kg töltettel 1

Acetylén ipari 6 kg töltettel 1

BIOGON-C 20 kg töltettel 2

Dynox orvosi 30 kg töltettel 36

Dynox orvosi 7,5 kg töltettel 2

Egészségügyi oxigén: 0,4 m³ töltettel 140

Egészségügyi oxigén: 1,0 m³ töltettel 70

Egészségügyi oxigén: 1,5 m³ töltettel 10

Egészségügyi oxigén: 10 m³ töltettel 2

Helium 2 l-es 100 bar nyomású palackban 5

Ipari oxigén 2 m³ töltettel 1

Ipari oxigén 6 m³ töltettel 1

Szén-dioxid orvosi 20 kg töltettel 10

Szintetikus levegő 2 m³-es töltettel 1

Szintetikus levegő 1,5 m³ töltettel 2

Sűrített levegő 4 m³ 1

palackok szállítási díja 285

bérleti díj igényelt mennyiség

cseppfolyós oxigén tartály +2 db. tartalék bündel lefejtőközponttal 1+2

palackok bérleti díja 54

kombi palackok bérleti díja 20

orvosi gázhálózat karbantartási díjai/alkalom

cseppfolyós oxigénközpont, tartalék bündelekkkel és lefejtőközponttal

Pan-Gas típusú 1 db. 2*3 palackos altatógáz központ (gyermek kardiológia)

Vákuum központ, 2db.szivattyúval (felnőtt kardiológia)

Vákuum központ, 2db.szivattyúval (gyermek kardiológia)

sűrített levegő központ 3db kompresszorral, 2 db. légszárítóval

orvosi gázhálózat felülvizsgálata 1 alkalom, a 4/2009. (III.17.) EÜM rendelet szerint

1. A szerződés tárgyát képező berendezések (gép-műszerek felsorolása):

- Cseppfolyós oxigénközpont
- Pan-Gas típusú 1 db 2 x 3 db palackos altatógáz központ (Gyermek kardiológia)
- Vákuum központ 2 db 2 x 2 db vákuumszivattyúval (Felnőtt Kardiológia, Gyermek kardiológia)
- Sűrített levegő központ 1 db. 3 db SL kompresszorral és 2 db levegőszárítóval (Felnőtt

Kardiológia, Gyermek kardiológia)

2. A karbantartás gyakorisága: Negyedévente

3. A karbantartások alkalmával elvégzendő munkák rövid leírása:

Cseppfolyós oxigénközpont

- A feliratok, jelölések, használati utasítás, meglétének, olvasható állapotának, a kezelőszervek, műszerek és csatlakozók épségének, működőképességének ellenőrzése szemrevételezéssel és működési próbával. A tapasztalható hiányosságok megszüntetése, illetve javítása.
 - A tartály, a párologtató és környezetének szivárgás ellenőrzése, szivárgások megszüntetése.
 - A gázhiányjelző és az automatikus átváltás (cseppfolyós tárolóról palackos tárolóra) ellenőrzése működési próbával, a szükséges javítások és beállítások elvégzése.
- Tartalék palackos orvosi oxigén lefejtő központ, és palackos altatógáz központ
- A feliratok, jelölések, használati utasítás, meglétének, olvasható állapotának, a kezelőszervek, műszerek és csatlakozók épségének, működőképességének ellenőrzése szemrevételezéssel és működési próbával. A tapasztalható hiányosságok megszüntetése, illetve javítása.
 - Szivárgás ellenőrzése szivárgás ellenőrző spray-vel illetve szemrevételezéssel, szivárgások megszüntetése.
 - A lefűvató szelepek ellenőrzése működési próbával, hiba esetén lecserélésük.
 - Nyomáscsökkentők ellenőrzése működési próbával, nyomáscsökkentők karbantartása és javítása gyártói előírás szerint.
 - A gázhiányjelző és az automatikus átváltás (üzemelő palacksorról tartalékra) ellenőrzése működési próbával, a szükséges javítások és beállítások elvégzése.
 - A stabilizátor nyomáscsökkentőinek, biztonsági szelepeinek ellenőrzése, karbantartása gyártói előírás szerint, jelzőrendszer működési próbája, a szükséges javítások és beállítások elvégzése.

Vákuum központ

- A vákuum szivattyúk általános műszaki állapotának ellenőrzése szemrevételezéssel és működési próbával, olajsínt ellenőrzés, kezelőszervek, műszerek, csatlakozók, a baktérium szűrő állapotának, valamint a vákuum csapda szennyeződés-mentességének ellenőrzése, olajpótlás, illetve olajcsere, szűrőcserék gyártói előírás szerint, a szükséges javítások és beállítások elvégzése.
- A gázhiányjelző és az automatikus átváltás (vezérgépről tartalék gépre) ellenőrzése működési próbával, a szükséges javítások és beállítások elvégzése.

Sűrített levegő központ

- A kompresszorok általános műszaki állapotának ellenőrzése szemrevételezéssel és működési próbával, kezelőszervek, műszerek, csatlakozók, a szűrőlánc és a nyomáscsökkentő egység állapotának ellenőrzése, szűrőcserék gyártói előírás szerint, a szükséges javítások és beállítások elvégzése.
- A gázhiányjelző és az automatikus átváltás (vezérgépről tartalék gépre) ellenőrzése működési próbával, a szükséges javítások és beállítások elvégzése.
- A hűtve szárító berendezés ellenőrzése működési próbával, szükség esetén beállítása, vagy javítása gyártói előírás szerint.
- A kondenzvíz megfelelő elvezetésének ellenőrzése a kompresszorokból, légtartályból és hűtve szárítóból, valamint a szűrőkből. Vízvezetők működési próbája, tisztítása, szükség esetén javítása.

A megajánlott orvosi gázok minden egyes kiszerezése törzskönyvezett legyen Magyarországon.

a palackok feleljenek meg az MSZ EN 1089-3 előírásainak

Szállított palackozott és cseppfolyós orvosi gázok egyedi minőségi bizonyítvánnyal rendelkezzenek.

a cseppfolyós oxigén tartály álló kivitelű legyen, az elpárologtatóval, és egyéb szerelvényekkel együtt maximum 12m² helyet foglalhat el

a minimum készlet 30%-nál kevesebb nem lehet - azaz a telepített cseppfolyós oxigén tartály úrtartalmához képest a tárolt oxigén mennyisége nem csökkenhet 30% alá az ellátás biztonsága érdekében.

kombiszelepes egészségügyi oxigén palackok méretei:

töltet m³ külső átmérő mm magasság mm

0,4 100 490

1 140 600**

1,5 140 970**

2 140 970**

** +/- 20% méreteltérés elfogadható

A szerződés 12 vagy legfeljebb 24 hónapos időtartama alatt a tényleges megrendelés legfeljebb -30 %-kal eltérhet, azaz ajánlatkérő a megjelölt mennyiség legalább 70 %-ának a lehívására köteles - a teljesítés egészére vonatkozóan

3. A választott eljárás fajtája:

2011. évi CVIII Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja, nyílt eljárás

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: ---

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:

Közzététel dátuma: 2015.10.07.

Iktatószám: 19772/2015

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: **igen**

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: ---

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: ---

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

2 db

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. Ajánlattevő megnevezése: Linde Gáz Magyarország Zrt.

Címe: 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.

Nettó ajánlati összár 12 hónapra: nettó 29.916.700,- Ft

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

2, Ajánlattevő megnevezése: SIAD Hungary Kft.

Címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy V. u. 38.

Nettó ajánlati összár 12 hónapra: nettó 21.663.280,- Ft

Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): --

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:							
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:							

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: ---

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: ---

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ---

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő megnevezése: SIAD Hungary Kft.

Címe: 3527 Miskolc, Zsigmondy V. u. 38.

Nettó ajánlati összár 12 hónapra: nettó 21.663.280,- Ft

Ajánlat kiválasztásának indokolása: Az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és ajánlata mindenben megfelel a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

[orvosi gázhálózat karbantartása, eseti javítása](#)
[a gázhálózat felülvizsgálata](#)

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:---

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --

[Medigas –Steel Kft : \(6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 39.\) III.2.3. b\)](#)

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: [2016.01.27.](#)

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:[2016.02.05.](#)

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: [2016.01.26.](#)

17. Az összegezés megküldésének időpontja: [2016.01.26.](#)

18.* Az összegezés módosításának indoka:

19.* Az összegezés módosításának időpontja:

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:

21. * Az összegezés javításának indoka:

22. * Az összegezés javításának időpontja:

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:

24.* Egyéb információk: [Intézetünk a tárgyi eljárás során pótfedezetet vont be.](#)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.